

違反対象物一覧表

No.	項 目	内 容
1	防 火 対 象 物 の 名 称	きものと帯 成巴
	防火対象物の所在地	十和田市東二番町 1 - 54 (住居表示)
	違 反 指 摘 事 項	屋内消火栓設備の未設置 (消防法第17条第 1 項違反)
	違 反 の 場 所	建物 2 階
	公 表 日	令和 8 年 6 月 29 日